USEDON SUPREM STORY

Beschlussauszug

aus der

11. Sitzung der Gemeindevertretung Stolpe auf Usedom vom 26.08.2021

Top 9 Beschluss über die Genehmigung der Eilentscheidung des Bürgermeisters- Beauftragung Reparaturarbeiten am Flachdach über dem Saal zum Vorhaben: Touristisches Erlebnis- und Informationszentrum Schloss Stolpe

Im Zuge der gegenwärtig andauernden Sanierungsarbeiten im Schloss Stolpe wurden feuchte Stellen an Decke und in den Übergang zu den Wänden im großen Saal festgestellt.

Diese feuchten Stellen lassen keine Malerarbeiten zu. Die Ursache hierfür muss gefunden werden, um mit den Arbeiten fortfahren zu können.

Für die Begutachtung des Flachdaches wurden drei Dachdeckerfirmen angeschrieben

Festegstellt wurde kurz zusammengefasst, dass die Dachgullys ausgetauscht werden müssen und die gesamte Fläche neu abgedichtet werden muss.

Es liegen für diese Arbeiten folgende Angebote vor:

Bietergeprüfte Angebotssumme bruttoDachdecker Nord-Ost eG12.814,13 €Dachdeckerei Petri10.785,21 €Dachdeckermeister Eckloff3.775,66 € !!!

Fa. Eckloff hat lediglich ein Angebot für eine temporäre Reparatur angeboten. Das Angebot kann mit den weiteren nicht gewertet werden.

Nach Rücksprache mit der Dachdeckerei Petri wurde mitgeteilt, dass diese terminlich übers Jahr 2021 ausgebucht seien, eventuell könnte das Vorhaben Stolpe im Juli eingeschoben werden. Weiterhin wurde mitgeteilt, dass Lieferschwierigkeiten bei den Dachgullys ist vorherrscht.

Die Dachdeckerei Nord-Ost teilte nach Rücksprache mit, dass keine Lieferschwierigkeiten zu verzeichnen sind und die Reparatur noch im Mai 2021 begonnen werden kann.

Die Gemeindevertretung der Gemeinde Stolpe beschließt, die Eilentscheidung des Bürgermeisters zur Auftragsvergabe: Beauftragung Reparaturarbeiten am Flachdach über dem Saal zum Vorhaben: Touristisches Erlebnis- und Informationszentrum Schloss Stolpe mit einer Angebotssumme in Höhe von 12.814,13 € brutto an die Fa. Dachdecker Nord-Ost eG gemäß § 39 III S. 4 KV zu genehmigen.

Beschluss-Nr.: GVSt-0292/21

Ja-Stimmen: 6