

Amt Usedom-Süd

- Der Amtsvorsteher –

Gemeinde Stolpe auf Usedom

Beschlussvorlage
GVSt-0411/23

öffentlich

Beratung und Beschlussfassung zur Genehmigung der Eilentscheidung des Bürgermeisters - Beauftragung Angebotserweiterung Planung Niederdrucklöschanlage im Dachgeschoss zum Vorhaben: Touristisches Erlebnis- und Informationszentrum Schloss Stolpe

<i>Organisationseinheit:</i> FD Bau <i>Bearbeitung:</i> Christina Hering	<i>Datum</i> 31.08.2023
---	----------------------------

<i>Beratungsfolge</i>	<i>Geplante Sitzungstermine</i>	<i>Ö / N</i>
Gemeindevertretung Stolpe auf Usedom (Entscheidung)	16.10.2023	Ö

Beschlussvorschlag

Die Gemeindevertretung der Gemeinde Stolpe beschließt, die Eilentscheidung des Bürgermeisters über die Beauftragung der Fachplanung Niederdrucklöschanlage im Dachgeschoss des Schloss Stolpe zu genehmigen.

Sachverhalt

Gemäß Prüfbericht der DEKRA im Zuge der Abnahme der neuen Sprinklerzentrale im Schloss Stolpe wurde festgestellt, dass die Sprinkleranlage im Dachgeschoss nicht wirksam und betriebssicher ist. Die Strangleitung sowie die Sprinkler müssen ausgetauscht werden, da diese keiner existierenden Richtlinie entsprechen. Die Sprinkleranlage wird so geplant und berechnet, dass diese mit der neuen Anlage abgestimmt ist. Die Planabstimmung erfolgt mit dem Brandschutzkonzeptbeschreiber sowie mit dem Prüfsachverständigen.

Für die Leistung wurde eine Angebotserweiterung des bereits gebundenen Planungsbüros ifbrand aus Ahlbeck abgefragt. Das Angebot beläuft sich auf 6.188,00 € brutto.

Finanzielle Auswirkungen

Die Kosten werden über das Investitionsvorhaben Schloss Stolpe abgesichert. Eine Förderung für diese Leistung gibt es nicht, da diese nicht Bestandteil der Antragstellung war.

Anlage/n

1	2023-07-17 Schloss Stolpe A17 Angebot Dachgeschoss (öffentlich)
---	---

Beratungsergebnis	Gesetzl. Zahl d. Mitglieder	Anwesend	Einstimmig	JA	NEIN	Enthaltung	Ausgeschlossen (Mitwirkungsverbot)
Gremium							
Gemeindevertretung Stolpe auf Usedom	7						