

Amt Usedom-Süd

- Der Amtsvorsteher –

Gemeinde Stolpe auf Usedom

Beschlussvorlage
GVSt-0450/24

öffentlich

Beratung und Beschlussfassung über die Genehmigung der Eilentscheidung des Bürgermeisters - Bestätigung NT Nr. 4 zum bestehenden Auftrag: Außenanlagen-Erneuerung Zufahrt einschl. Stellplätze zum Vorhaben: Touristisches Erlebnis- und Informationszentrum Schloss Stolpe

<i>Organisationseinheit:</i> FD Bau <i>Bearbeitung:</i> Christina Hering	<i>Datum</i> 22.05.2024
-----------------------------------------------------------------------------------	----------------------------

<i>Beratungsfolge</i>	<i>Geplante Sitzungstermine</i>	<i>Ö / N</i>
Gemeindevertretung Stolpe auf Usedom (Entscheidung)	16.07.2024	Ö

Beschlussvorschlag

Die Gemeindevertretung der Gemeinde Stolpe beschließt, die Eilentscheidung des Bürgermeisters über die Bestätigung des NT Nr. 4 zum bestehenden Vertrag: Außenanlagen-Erneuerung Zufahrt einschl. Stellplätze zum Vorhaben: Touristisches Erlebnis- und Informationszentrum Schloss Stolpe zu genehmigen.

Sachverhalt

Westlich des Saalanbaus wurde eine alte gemauerte Abwasserklärgrube vorgefunden. Für die weiteren Arbeiten an den Außenanlagen muss diese verfüllt werden, damit keine Gefahr entsteht. Weiterhin wurden die Abläufe der Regenfallrohre überprüft. Alle waren mit Gegengefälle verlegt. Damit das RW ordnungsgemäß ablaufen kann und es zu keinen weiteren Schäden an der Fassade kommt, müssen die Regenwasserrohre neu verlegt werden.

Zur Verhinderung eines Baustopps und die Einbringung der Leistungen in die laufenden Bautätigkeiten ist die Beauftragung unumgänglich.

Das Nachtragsangebot beläuft sich auf 6.223,19 € brutto

Finanzielle Auswirkungen

Die Kosten für diese Leistung werden über das Investitionsvorhaben Schloss Stolpe finanziert

Anlage/n

1	NT Nr. 4 Fa. Hannemann (öffentlich)
---	-------------------------------------

Beratungsergebnis	Gesetzl. Zahl d. Mitglieder	Anwesend	Einstimmig	JA	NEIN	Enthaltung	Ausgeschlossen (Mitwirkungsverbot)
Gremium							
Gemeindevertretung Stolpe auf Usedom	7						

ARCHITEKT DIPL. ING. KLAUS BERGE LINDENALLEE 12 17440 BAUER

Amt Usedom Süd
Bauamt
z.Hd. Frau Hering

Markt 7

17406 Usedom

Bauer, den 17.05.2024

Betr.: Erneuerung und Modernisierung Schloss Stolpe
9. BA - Außenanlage - Nachtragsangebot Ausbau vorhandener Schacht + Füllboden

Hier: Begründung für den Nachtrag der Fa. Hannemann vom 14.05.2024

Nachtrag Pos. 1


- Die vorhandenen Abläufe der Regenfallrohre auf der Südseite wurden kontrolliert, die vorhandenen KG-Rohre waren ohne Dichtungen und z.T. mit Gegengefälle zum Gebäude verlegt. Die Leitungen müssen neu verlegt werden, um einen sicheren Abfluss der Niederschläge zu gewährleisten.

Nachtrag Pos. 2 bis 5

- Westliche des Saalanbaues wurde eine gemauerte Abwasserklärgrube mit einer einsturzgefährdeten Betonabdeckung aufgefunden. Die Grube ist komplett herauszunehmen und zu entsorgen. Die Grube ist mit geeignetem Füllboden aufzufüllen und zu verdichten.

aufgestellt: Bauer, den 17.05.2024

Klaus Berge, Dipl. Ing. Architekt



Hannemann GmbH

Erd-Abbrucharbeiten/Recycling/Transporte
Anklamer Straße 8 / 17406 Usedom
Tel:0174/7284177 E-Mail:hannemann-bau@gmx.net



Hannemann GmbH, Anklamer Straße 8, 17406 Usedom

Amt Usedom-Süd
Markt7

17406 Usedom

Seite: 1
Kunden Nr.: 10007
Steuernr.: 084 110 04164
Datum: 14.05.2024

Angebot Nr. 20537

BV:17406 Stolpe Schloss
Schacht+Füllboden

4. Nachtragsangebot Ausbau vorhandener

Pos	Menge	Art.-Nr.	Text	Einzelpreis EUR	Gesamtpreis EUR
1	25,00 lfm	177	Zu und Ableitung aus PVC KG DN 100 fachgerecht herstellen ca 25m, inkl. aller dazugehörigen Erdarbeiten, Material liefern und Einbauen	35,80	895,00
2	1,00 ges		Vorhandene Schacht aus Ziegelmauerwerk ausbauen und entsorgen -Baugrube verfüllen und verdichten	1.850,00	1.850,00
3	55,80 t	42	Füllboden a.d.W. inkl. Transport	11,50	641,70
4	50,52 t	6	Entsorgung Bauschutt inkl. Abtransport	25,00	1.263,00
5	30,60 t	23	Entsorgung Bodenaushub inkl. Abtransport	18,95	579,87
Gesamt Netto					5.229,57
zzgl. 19,00 % USt. auf					993,62
Gesamtbetrag					6.223,19

Wir danken für Ihre Auftragsanfrage und verbleiben mit freundlichen Grüßen.

geprüft: K. Berge
KLAUS BERGE DIPL. ING. ARCHITEKT
17440 BAUER LINDENALLEE 12 TEL. 038374 / 82244
14.05.2024

Bankverbindung: Sparkasse Vorpommern
IBAN: DE21 1505 0500 0102 0981 15
Hannemann GmbH

Amtsgericht Stralsund
HRB 21178
Inhaber/Geschäftsführer: Jonas Hannemann