



Beschlussauszug aus der

11. Sitzung des Betriebs- und Tourismusausschusses Koserow vom 09.12.2020

Top 6 Beratung zum Bauvorhaben Seebrücke

Herr König gibt einen aktuellen Stand zu den Bauarbeiten an der Seebrücke. Es wurden 2 Gutachten beauftragt. Einmal für die Probleme am Holzbelag (Pilzbefall) sowie die massiven Schäden am Geländer (unzureichende Verzinkung). Beim Geländer wurde eine Schichtstärke von 200 ausgeschrieben. Teilweise weist das Geländer nur eine Beschichtung von 50 auf. Hier kann eventuell durch eine Duplex-Beschichtung die ausgeschriebene Schichtstärke erreicht werden. Das Holz muss wahrscheinlich zu großen Teilen wieder entnommen werden und durch neues splintfreies Holz ersetzt werden.

Die Gemeinde strebt keinen Gerichtsprozess an, sondern versucht mit dem Bauunternehmer und dem Planer eine einvernehmliche Lösung zu finden. Es kommt nicht mehr auf Schnelligkeit an, deswegen gibt es auch keinen Termindruck unsererseits, sondern es kommt ausschließlich auf die Qualität an. Hierauf wird geachtet.

Die Ausstattungselemente wurden ein zweites Mal ausgeschrieben. Leider liegen bisher wieder keine Angebote vor.